

## मतलब आसान शब्दों में:



मतलब: आउटडोर यूनिट के फैन मोटर में खराबी

लक्षण:

AC ठीक से ठंड नहीं करेगी

आउटडोर यूनिट का पंखा नहीं घूमेगा

AC बंद हो सकती है

AC का मेन स्विच (MCB) 15 मिनट के लिए बंद कर दें

आउटडोर यूनिट के आसपास की गंदगी साफ करें

फिर से स्विच ऑन करके देखें

संभावित कारण

Indoor और Outdoor यूनिट के बीच वायरिंग में ढीलापन या कट होना।

PCB (Printed Circuit Board) खराब होना।

Communication cable सही से कनेक्ट न होना।

Voltage fluctuation की वजह से कनेक्शन fail होना।

अगर आपके एसी में F4 एरर है,

फिर भी ठीक नहीं हो रहा है

तो पीसीबी चेक करा लें।